

**Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten Knusperhäuschen ab 01.01.2008**

- Febr. 2008 Sanierung der Entwässerungsleitungen nach Verstopfung durch Einwachsen der Baumwurzeln (Kosten ca. 2.900,00 €)
- Febr. 2008 Ortgangpfannen neu befestigt (Kosten ca. 125,00 €)
- Mai 2009 Wiederkehrende Prüfung und Brandschau Krs. WAF  
**Dabei wurden folgende Mängel festgestellt:**
- Der Personalraum im OG. wurde als Toberaum genutzt
  - Der Abstellraum im OG wurde als Snoozelraum genutzt  
Da für beide Räume keine entspr. Genehmigung vorlag wurde die Nutzung bis zur Abschließenden Klärung untersagt.  
Da bis heute noch keine Abschließende Klärung vorliegt sind die Räume weiterhin gesperrt .
  - Die Tür zum Kellerabgang entspricht nicht der Feuerwiderstandsklasse T 30. Die Tür ist im August 2009 gegen eine rauchdichte und selbstschließende Tür ausgetauscht worden (Kosten ca. 1.950,00 €)
  - Der als Küche genehmigte Raum wurde als Speiseraum mitgenutzt.  
Der Raum darf aber lt. Baugenehmigung nur als Küche genutzt werden.  
Daher ist die Nutzung als Speise-/Aufenthaltsraum untersagt worden.  
Da auch hier da noch keine Abschließende Klärung vorliegt ist der Raum weiterhin nur als Küche nutzbar.
  - Die Elektrischen Anlagen im Keller müssen überprüft werden.  
Die Arbeiten sind im August 2009 erledigt worden (Kosten ca. 330,00 €)
  - Die fehlenden Rauchmelder im Altbau (Kellervorraum, Küche, Flur und Verbindungsbau Alt- zum Neubau) sind am 15.08.09 eingebaut worden (Kosten ca. 35,00 €)
- Juli 2009 Abfluss nach Verstopfung gereinigt (Kosten ca. 260,00 €)
- Okt. 2009 Malerarbeiten im Keller nach Einbau der T 30 Tür und Abtrocknung der Wände nach Wasserschaden 2008 (Kosten ca. 220,00 €)
- Juni 2009 Baum am Zaun der Spielfläche am Altbau gefällt (Kosten ca. 190,00 €)