

Anlage 2 zur Beschlussfassung des Umwelt- und Planungsausschusses am 27.01.2015 über die Anregungen zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 52 „Grevener Damm Süd“ II. Bauabschnitt (Vorlagen 2015/015 und 2015/016)

Einwender: Stadtwerke ETO, Telgte

Stellungnahme vom: 18.12.2014

Anregung:

Sehr geehrte Frau Große Vogelsang, sehr geehrte Damen und Herren,

die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Erdgas und Trinkwasser erfolgt aus der vorhandenen Bebauung. Wir bitten um Berücksichtigung von ausreichendem Trassenraum und verweisen auf das Arbeitsblatt GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen!

Erforderliche Baumaßnahmen in den Verkehrswegen, sind möglichst im Vorfeld abzustimmen

Unter Bezugnahme des Arbeitsblattes W 405 stehen Ihnen 48 cbm/Stunde Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für eine Dauer von 2 Stunden zur Verfügung. Darüber hinaus- gehende Mengen sind entsprechend § 1 Abs. 2 FSHG durch andere Maßnahmen sicher zu stellen.

Abwägung:

Der Hinweis, dass die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Gas und Wasser aus der vorhandenen Bebauung erfolgt, wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis auf das Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen“ wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Straßenausbaus berücksichtigt.

Der Hinweis auf die im Plangebiet aus dem Trinkwassernetz zur Verfügung stehende Löschwassermenge von 48 cbm/Std wird zur Kenntnis genommen.