

Anlage 2 zur Beschlussfassung des Rates am 04.05.2006 über die Anregungen aus der Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 41 „Ostbevern-Brock Northwest, Teilplan II“ (Vorlage 2006/057)

Einwender: Rettungswache Ostbevern, Röntgenstraße 9, Ostbevern

Stellungnahme vom: 11.02.2006

Anregung:

Aus rettungsdienstlicher und feuerwehrtechnischer Sicht sind folgenden Dinge anzumerken:

Die Durchfahrmöglichkeiten für Rettungs- und insbesondere Feuerwehrfahrzeuge sind insbesondere in den Kreuzungsbereichen durch die dort anzupflanzenden Bäume sehr stark begrenzt. Insbesondere Drehleiterfahrzeuge der Feuerwehren hätten bei dieser Planung keine Möglichkeit bestimmte Häuser zu erreichen.

Des weiteren ist auch die Rettungsanfahrt von der Pfarrer-Harrier-Straße aus durch zwei dort angepflanzte Bäume sowie dort befindlichen öffentliche Parkmöglichkeiten bedenklich durch die räumliche Enge.

Die dargestellten öffentlichen Parkflächen sind generell sehr gut, da ansonsten vielfach im öffentlichen Straßenverkehrsraum unkontrolliert geparkt wird und häufig keine ausreichende Fahrbahnfläche mehr für Rettungsfahrzeuge verbleibt. Bei der Anordnung der Stellflächen im Bereich Fuß- und Radweges zur Schmedehausener Straße hin sollte jedoch gewährleistet werden, dass der Rettungswagen diesen Weg befahren könnte im Einzelfall. Die Anzahl der Parkflächen müsste in dem Bereich reduziert werden. Sollten Poller vorgesehen sein für diesen Weg, sollte auf umlegbare rot-weiß markierte Metallpoller geachtet werden.

Abwägung:

Im Rahmen der Ausführungsplanung der Straße wird auf die Belange der Rettungswache eingegangen.