

Anlage 3 zur Beschlussfassung des Rates am 02.08.2018 über die Anregungen zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes (Vorlage 2018/128)

Einwender: Stadtwerke ETO, Postfach 227, 48284 Telgte

Stellungnahme vom: 26.10.2017

Anregung:

Sehr geehrte Frau Große Vogelsang, sehr geehrte Damen und Herren, die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Trinkwasser und ggfs. Erdgas oder Fernwärme erfolgt aus der vorhandenen Bebauung.

Wir bitten um Berücksichtigung von ausreichendem Trassenraum und verweisen auf das Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen.“

Alle erforderlichen Baumaßnahmen oder Leitungsumlegungen in den Verkehrswegen, sind möglichst im Vorfeld mit uns abzustimmen.

Für die Versorgungssicherheit, bitten wir um Bereitstellung von zwei Grundstücken mit ca. 25 qm für Trafostationen.

Das Anfahren der Trafostation Bahnhofstraße muss durch eine Zuwegung gesichert sein.

Diverse Leitungsanlagen im „Mittelweg“ des Baugebietes sollten in der Lage verbleiben, ggfs. ist hier beim Ausbau die Lage zu prüfen.

Die derzeitige Versorgung der Hofstelle Dorfbauerschaft 20 mit Strom und Trinkwasser, muss den neuen Leitungstrassen angepasst werden.

Unter Bezugnahme des Arbeitsblattes W 405 stehen Ihnen 48 cbm/Stunde Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz für eine Dauer von 2 Stunden zur Verfügung.

Darüber hinausgehende Mengen sind entsprechend § 1 Abs. 2 FSHG durch andere Maßnahmen sicher zu stellen.

Zur Übersicht sind Bestandspläne beigefügt.

(Anmerkung: Die Pläne können Im Fachbereich Planen und Bauen eingesehen werden.)

Abwägung:

Die Stellungnahme betrifft nicht die Planungsebene des Flächennutzungsplanes und wird auf Ebene des Bebauungsplanes in die Abwägung eingestellt.