



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen III /	Vorlage 2026/045	Datum 11.02.2026
----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	26.02.2026	Entscheidung	öffentlich

**Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle im Ortsteil Brock an einem Teich in der Bauernschaft Schlichtenfelde
-Beschluss zur baulichen Umsetzung**

Beschlussvorschlag:

Die Firma Beermann aus Greven wird mit dem Bau der Rohrleitung und der Löschwasserentnahmestelle beauftragt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Folgekosten:

Beim Produkt 02.07.01 „Feuer und Bevölkerungsschutz“ waren im Haushaltsplan für das Jahr 2025 entsprechende Mittel vorgesehen. Diese werden in das laufende Haushaltsjahr als Reste übertragen.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja nein

Sachdarstellung:

Der vorhandene Teich an der Hofstelle Burlage, Schlichtenfelde 38 im Ortsteil Brock, hat aufgrund seiner potenziell verfügbaren Menge an Löschwasser eine zentrale Bedeutung für die Sicherstellung des Brandschutzes für den Ortsteil Brock. Mit einer Fläche von ca. 28.000 m² bietet er einen faktisch unerschöpflichen Wasservorrat, auch in längeren Trockenperioden. Die derzeitige Entnahme erfolgt hinter einer Scheune auf dem Hof Burlage und ist daher mit Einsatzfahrzeugen nur schwer für die Feuerwehr zugänglich.

Geplant ist die Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle an der L811, um im Brandfall im Ortsteil Brock schnell und auf befestigten Wegen an zusätzliches Löschwasser zu gelangen (Anlage 1). Vorgesehen ist die Verlegung einer PE-Leitung DN 200 als Freigefälleleitung vom vorhandenen Teich bis zur L811 über eine private Ackerfläche. Die Leitung muss doppelt abgeschiebert werden können, um im Versagensfall ein unkontrolliertes Auslaufen des Teiches und die Überflutung der Landesstraße zu verhindern. Die Wasserspiegellage des Teiches liegt rund eineinhalb Meter höher als die geplante Entnahmestelle. Die Entnahmestelle wird in das gemeinsame TEO-Löschwasserkonzept der Feuerwehren Telgte, Everswinkel und Ostbevern eingebunden sein.

Bei dieser Leistung handelt es sich um ein spezielles Vorhaben, für das nur wenige Auftragnehmer am Markt zur Verfügung stehen. Die aktuelle Kostenschätzung auf Grundlage des vorliegenden Angebotes der Firma Beermann beläuft sich auf 75.000 Euro brutto. Ein weiteres Vergleichsangebot liegt vor. Das dritte angefragte Unternehmen hat kein Angebot vorgelegt. Aus Sicht der Verwaltung sind die Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllt.

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Auftrag für die geplante Herstellung der Löschwasserentnahmestelle, vorbehaltlich der Entscheidung über die zu übertragenden Haushaltsmittel an die Firma Beermann zu vergeben.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Moritz Hillebrand
Fachbereichsleitung

Heiko Dartmann
Sachbearbeitung

Anlage

Vorlage 2026/045, Anlage 01 - Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle im Ortsteil Brock